

Программно-доступные регистры СИ2 2СК-RS485-ИП24-Д

Функциональный код операции	Адрес регистра	Наименование параметра	Диапазон изменения
Идентификация			
03	0	Регистр идентификации изделия	0x4909
Параметры			
03/06	1	Значение счетчика №1 (младшая часть)	0 – 0xFFFF
03/06	2	Значение счетчика №1 (старшая часть)	0 – 0xFFFF
03/06	3	Значение счетчика №2 (младшая часть)	0 – 0xFFFF
03/06	4	Значение счетчика №2 (старшая часть)	0 – 0xFFFF
03/06	30	Активный уровень импульса сч.№1	0, 1
03/06	31	Активный уровень импульса сч.№2	0, 1
03/06	40	Устранение дребезга контактов «0» сч.№1, мс	0 – 999
03/06	41	Устранение дребезга контактов «0» сч.№2, мс	0 – 999
03/06	50	Устранение дребезга контактов «1» сч.№1, мс	0 – 999
03/06	51	Устранение дребезга контактов «1» сч.№2, мс	0 – 999
03/06	200	Значение счетчика №1 (старшая часть)	0 – 0xFFFF
03/06	201	Значение счетчика №1 (младшая часть)	0 – 0xFFFF
03/06	202	Значение счетчика №2 (старшая часть)	0 – 0xFFFF
03/06	203	Значение счетчика №2 (младшая часть)	0 – 0xFFFF
Настройка RS-485			
03/06	20	Номер прибора в сети	1 – 255
03/06	21	Скорость передачи	1 - 1200 2 - 2400 3 - 4800 4 - 9600 5 - 19200 6 - 38400 7 - 57600 8 - 76800 9 - 115200
03/06	22	Кол-во бит данных	0 – 7бит 1 – 8бит
03/06	23	Вид паритета	0 – откл 1 – чет 2 – нечет
03/06	24	Количество стоп-бит	0 – 1бит 1 – 2бита